

Coordenadoria de Material e Logística - CML

Processo

PROAD n. 450/2023

Pregão Eletrônico nº 26/2023

ANÁLISE DE PROPOSTAS

Introdução

1. Em exame, processo licitatório para registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de climatização.
2. Na fase de seleção do fornecedor, em análise proposta da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 11.319.557/0003-78.
 - 2.1. A Licitante apresentou proposta para o GRUPO 04, [DOCUMENTO 54](#).

Análise

- 2.2. Aspectos formais:
 - 2.2.1. Quantitativos oferecidos correspondem aos indicados no Termo de Referência (TR).
 - 2.2.2. Os preços da proposta estão abaixo do estimado pela Administração.
 - 2.2.3. Validade da proposta solicitada no [Edital \(doc 37\)](#) mínima de 60 dias (item 5.11); firmada na proposta;
 - 2.2.4. Prazo de entrega requerido de 30 dias; firmado na proposta;
 - 2.2.5. Garantia requerida dos equipamentos de 1(um) ano (item 3.3. do TR): **contida na proposta de 3 anos.**
 - 2.2.6. Catálogo / prospecto com especificações técnicas da marca e modelo cotado, exigido no item 9.2.4.1 do TR;
 - 2.2.7. Indicação de Assistência Técnica conforme item 9.2.4.2 do TR, na última página do [DOCUMENTO 54](#);
- 2.3. Especificações:
 - 2.3.1. Observação: Conforme determinado pela Portaria Inmetro nº 269, de 2021, os fornecedores poderão ainda fabricar ou importar produtos com base na ENCE em Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) até 31 de dezembro de 2023 e o **varejo poderá comercializar produtos com base na ENCE em CEE até 30 de junho de 2024.** Portanto, as análises a seguir seguem a classificação PBE ainda em vigor à época da data de início de acolhimento de propostas, dia 14/08/2023.

ITEM	MODELO OFERTADO	ANOTAÇÕES	PARECER
12	CARRIER 42ZQA30C5// 38KQU030515MC	SPLIT PISO TETO de 30K a 37K BTU - Conforme código da Condensadora, produto tem 29.000 btu de capacidade 220v, monofásico - SIM tecnologia CONVENCIONAL - SIM Controle remoto - SIM Fluído refrigerante R 410 ou R 32 - SIM, Ciclo frio - NÃO, QUENTE E FRIO Classificação no PBE: A ou B - SIM (B)	29.000 BTUs Produto NÃO atende às especificações

13	CARRIER 42ZQA48C5//38CCU048535MC	SPLIT PISO TETO de 45K a 48K BTU - SIM, 46.000 BTU 220v, monofásico - SIM tecnologia CONVENCIONAL - SIM Controle remoto - SIM Fluído refrigerante R 410 ou R 32 - SIM, Ciclo frio - SIM Classificação no PBE: A ou B - SIM (B)	46.000 BTUS Produto atende às especificações
14	CARRIER 42ZQA60C5//38CCU060535MC	SPLIT PISO TETO de 54K a 60K BTU - SIM, 57.000 BTU 220v, monofásico - SIM tecnologia CONVENCIONAL - SIM Controle remoto - SIM Fluído refrigerante R 410 ou R 32 - SIM, Ciclo frio - SIM Classificação no PBE: A ou B - SIM (B)	57.000 BTUs Produto atende às especificações

Conclusão

2.4. Considerando o descritivo da proposta ao qual a empresa se vincula, solicita-se, em diligência, que a empresa esclareça a divergência apontada no item 12 quanto ao código no item no catálogo.

Salvador-BA, 4 de set. de 2023

NIVALDO SOUZA MAGNAVITA FILHO - 65058
Coordenadoria de Material e Logística