



POLICIA MILITAR DA BAHIA
COMANDO DE OPERAÇÕES DE BOMBEIROS MILITARES
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

NOTIFICAÇÃO – Nº 095/2012

Notificamos ao Sr. Tarcísio Filgueiras, Diretor Geral do TRT 5ª Região, responsável pela solicitação de análise de projeto das instalações dos sistemas de proteção, combate a incêndio e controle de pânico do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO**, localizado ao CAB, Salvador-BA, que durante **ANÁLISE** realizada por Grupo Técnico do Centro de Atividades Técnicas (CAT/BM), da Polícia Militar da Bahia, consubstanciado no Art. 144, § 5º da Constituição Federal, concomitantemente com as Normas da ABNT, onde se constatou a(s) seguinte(s) irregularidade(s):

Documentação:

- Apresentar Memorial Descritivo contendo todos os itens de proteção e combate a incêndio que constam no projeto;
- Apresentar ART referente ao projeto.

Memorial Descritivo:

- Apresentar os Cálculos Hidráulicos do Sistema de Hidrantes e Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos que garantam a pressão e vazão mínima nos hidrantes mais desfavoráveis conforme Decreto Municipal 5.876/80;
- Apresentar cálculos para dimensionamento de saídas e escadas de emergências conforme a Tabela 5 da NBR 9.077;
- Apresentar cálculo para dimensionamento e formação de brigada conforme a NBR 14.276.

Desenho Gráfico:

- Sistemas de proteção, tanto por extintores quanto por hidrantes com cobertura insuficiente para proteger todas as áreas da edificação;
- Cobertura de detectores insuficiente para atender a todo o pavimento.

O Solicitante deverá adequar o(s) item(s) supracitado(s), encaminhando novo projeto em duas vias, sendo uma das vias em mídia digital no formato DWG ou DXF, com as devidas correções ao Centro de Atividades Técnicas para posterior análise e aprovação - CAT (Tel. 3116-4678, das 08:00 às 18:00 horas).

*Para maiores esclarecimentos, vide: <http://www.pm.ba.gov.br/bombeiros/cat.htm>

RECEBI ORIGINAL
Em, ____ / ____ / 2012

Salvador, 13 de Junho de 2012.

Responsável pela Análise

RECEBIDO
Departamento de Obras
Em, 19/06/2012

Assistente Especialista
Nº 5270-0