



**PROAD 11050/2019**

Salvador, 12 de Agosto de 2020.

**À Seção de Licitações/CML,**

Da análise da diligência realizada, conforme documentos Doc.51 e Doc. 52 do PROAD em epígrafe apresentados pela licitante PROLIN LTDA (CNPJ: 13.125.158/0001-30) tecemos os seguintes comentários:

- 1) Consta no Doc. 51, pág.34, declaração emitida pela fabricante de nobreaks Lacerda que os equipamentos apontados no atestado (Doc. 47, pág.4) são de dupla conversão on line. Dessa forma, a licitante atendeu aos itens 13.1.1 (b) (qualificação técnico operacional) e 13.1.2 (a) (qualificação técnico-profissional). Em tempo e a fim de complementar a análise de habilitação que consta no Doc.50, a empresa atendeu o item 13.1.2 (b) do Termo de Referência (qualificação técnico-profissional), conforme consta no Doc.47, pág.20.
- 2) A empresa corrigiu as não conformidades relacionadas à aspectos de formatação em alguns elementos da planilha da proposta de preços, conforme indicado nos itens (1), (2) e (3) do Doc.50.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*

**Ana Maria Guimarães**

Diretora da Coordenadoria de Manutenção e Projetos-TRT5

*(assinado eletronicamente)*

**Lissandro Brito Viena**

Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos-TRT5

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP/TRT5

Rua do Cabral, 161 – Ed. Presidente Médici – 3º Andar, Nazaré – Salvador /Ba – CEP. 40.055-010

Tel (71) 3319-7844

E-mail: [obras@trt5.jus.br](mailto:obras@trt5.jus.br)



COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - CMP

*(assinado eletronicamente)*

**Felipe Borges Cunha**

Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos-TRT5

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP/TRT5

Rua do Cabral, 161 – Ed. Presidente Médici – 3º Andar, Nazaré – Salvador /Ba – CEP. 40.055-010

Tel (71) 3319-7844

E-mail: [obras@trt5.jus.br](mailto:obras@trt5.jus.br)