



QUADRO DE ALIMENTAÇÃO – CONJUNTO MOTO-BOMBA

ESCALA SEM

NOTAS:

1. O TEMPORIZADOR “T1” SÓ DEVERÁ FECHAR O CONTATO 45 SEGUNDOS APÓS O ACIONAMENTO DA PRESSOSTATO – 3;
2. O TEMPORIZADOR “T2” SÓ DEVERÁ ABRIR O CONTATO 5 SEGUNDOS APÓS O ACIONAMENTO DO CONTATOR “C2”;
3. VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA COQHID2 E COQSPK2;
4. QUADRO DE FORÇA – SISTEMA SEM BOMBA PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY) E ACIONAMENTO POR CHAVE DE FLUXO;

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO
ENG. DIOGO CAPRARO JUNIOR
CREA 20 944-D PR



ATENÇÃO!

EQUIPAMENTO DESTINADO A MANOBRA, COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTOR BOMBAS DE RECALQUE PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS – CONDOMÍNIOS.



PERIGO!

SEMPRE DESCONECTE A ALIMENTAÇÃO GERAL ANTES DE TOCAR QUALQUER COMPONENTE ELÉTRICO ASSOCIADO A PARTE DE FORÇA E COMANDO DO PAINEL.

SEMPRE CONECTE A CARÇAÇA DO EQUIPAMENTO AO TERRA (P.E.).



ECONÔMICA ENGENHARIA
SOLUÇÕES EM PROJETOS E OBRAS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	SOLICITAÇÃO
00	11/11/2019	EMIÇÃO INICIAL – PROJETO EXECUTIVO	TRT 5
01	21/01/2020	REVISÃO 01	TRT 5

TÍTULO	ALIMENTAÇÃO – QUADRO DE COMANDO	PROJETO	PROJETO DE SEGURANÇA
CLIENTE	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 5ª REGIÃO	CNPJ	02.839.639/0001-90
RESPONSÁVEL TÉCNICO	DIOGO CAPRARO JUNIOR	CREA	20.944-D PR
ENDEREÇO	RUA BELA VISTA DO CABRAL, 121 – NAZARÉ	CIDADE	SALVADOR
COMPLEMENTO		UF	BA
ESCALA	SEM	DATA	20.01.2020
DESENHO	LUMA RAMOS	ARQUIVO	C:\Users\Luma\Downloads\TRT-SVA-BOMBIEIRO-TRT 5 COQUEIRO-EXECUTIVO HIDRÁULICO-05-05-2020.dwg
			FOLHA N°
			15