



COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - CMP

PROAD 9041/2021

Salvador, 30 de Setembro de 2021.

À Seção de Licitações/CML,

Da análise da proposta de preços e qualificação técnica contidas nos documentos 75 a 77 do PROAD em epígrafe, apresentadas pela licitante AMAC MANUTENÇÃO LTDA – CNPJ 12.370.547/0001-68 e tomando como base o disposto nos itens 4 e 5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital (Doc. 66), tecemos os seguintes comentários sobre a licitante:

- 1 **Apresentou** Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA (doc. 76, págs. 6 e 12), que atende o item 4.1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital (qualificação técnico-operacional);
- 2 **Apresentou** atestados de capacidade técnica (no mínimo um), emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, indicando a realização de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, porém, em especial quanto à execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva em subestação com 3 ou mais transformadores de pelo menos 500kVA cada um, NÃO foi possível atestar que atende o item 4.1.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital (qualificação técnico-operacional). *Diligência: Recomendo diligência à licitante, para esclarecer se os serviços executados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Doc. 76, pág. 44 a 47) contemplaram serviços de manutenção preventiva e corretiva em subestação com 3 ou mais transformadores de pelo menos 500kVA cada um.*
- 3 **Apresentou** Engenheiro Eletricista detentor de atestados de capacidade técnica (mínimo de um) emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, indicando a realização de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, contemplando atividades de gestão, supervisão, coordenação ou planejamento de manutenção de instalações elétricas prediais ou industriais de alta e baixa tensão (doc. 76, págs. 12 a 69 e doc. 77, págs. 1 a 17), que atende o item 4.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital (qualificação técnico-profissional);
- 4 **Apresentou** Eletrotécnico detentor de diploma de técnico de nível médio na sua área de atuação, qualificado nos termos do item 10.8.1 da NR-10 (doc. 76, pág. 5), que atende o item 4.2.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital (qualificação técnico-profissional), porém não apresentou comprovação do vínculo do profissional, sendo que nesta situação, em até 5 dias após a assinatura do Contrato (se este for o caso), a Contratada deverá



apresentar a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotação, junto ao CREA/BA do profissional indicado na declaração;

- 5 **Apresentou** declaração assegurando que possui e pretende manter, durante toda a vigência do contrato e eventuais aditamentos todos os instrumentos, equipamentos, ferramentas, instalações e oficinas necessários à execução de todos os serviços especificados no objeto, bem como aqueles exigidos pelas normas técnicas aplicáveis e pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos (doc. 76, pág. 3), que atende o item 4.4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital;
- 6 **Apresentou** Proposta Comercial que contemplou na sua planilha de preços todos os serviços de manutenção especificados para os equipamentos que compõem o objeto do Termo de Referência, Anexo I do Edital (doc. 75, págs. 1 a 4), que atende o item 4.4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital;

Portanto, a licitante **NÃO APRESENTOU** toda a documentação de qualificação técnica e de proposta solicitada do Termo de Referência, Anexo I do Edital. *Diligência: Recomendo diligência à licitante, para esclarecer se os serviços executados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Doc. 76, pág. 44 a 47) contemplaram serviços de manutenção preventiva e corretiva em subestação com 3 ou mais transformadores de pelo menos 500kVA cada um.*

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Felipe Borges Cunha

Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos-TRT5

(assinado eletronicamente)

Fábio Simões Carrilho

Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos-TRT5