

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - EPC**

A Equipe de Planejamento da Contratação, na pessoa do seu integrante técnico nomeado pela Diretoria Geral deste Regional, observa, levando em consideração o item 4, pág.35, do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/21, os seguintes pontos referentes à proposta enviada pela empresa RAMMAX (doc.32, Proad 14954/21)

Não foi encontrada informação sobre os itens abaixo:

- Ter a capacidade para armazenamento de no mínimo 400 (quatrocentas) fitas tipo LTO-7;
- Possuir estrutura reforçada que garanta a sobrevivência das mídias e das informações armazenadas mesmo após queda de uma altura de até 9,15m ou que seja submetido a impacto de escombros;
- Peso;
- Proteção contra água, com sistema de vedação da porta que previna a entrada de água durante o combate a incêndio (com uso de mangueiras de incêndio e sprinklers);
- Possuir proteção contra incêndio, garantindo que a temperatura interna do cofre permaneça inferior a 50°C quando o cofre é exposto a temperaturas externas de até 1090°C e durante até 120 minutos;
- Comprovação através de certificado de conformidade com a Norma Europeia NT FIRE017 Classe 120DIS ou certificado da Americana UL (Underwriters Laboratories Inc.) contra fogo na classificação 125;1143-1;
- Garantir que a temperatura e a umidade relativa interna do cofre não ultrapassem aos limites de tolerância estabelecidos na norma NT FIRE017 (Critérios de Segurança Física relativos ao armazenamento de dados);
- Fabricação conforme procedimentos descritos na Norma EN 1047-1 (Unidades de Armazenagem de Segurança – Classificação e Métodos de Teste de Resistência a Incêndios Parte 1: Cofres para Dados) e classificação no mínimo S-60DIS (proteção contra fogo para mídia de armazenamento de dados);
- Fabricação com grau de proteção contra arrombamentos conforme norma EN 1143-1 (Unidade de armazenamento segura. Requisitos, classificação e métodos de testes para arrombamentos).

Informa, também, que ao não encontrar as informações na proposta enviada, efetuou consulta à página <https://www.tekin.com.br/index.php/hikashop-menu-for-module-151/product/183-cofre-corta-fogo-corta-chama-cod-tk-7014-%E2%80%93-linha-segredo-mecanico-modelo-com-dial>, de acordo com o modelo ofertado cod tk7014, e não encontrou as informações acima listadas que constam no Edital e no Termo de Referência.

Salvador, 17/11/2021

Márcia Brito Pereira  
Integrante Demandante

Marcos Souza Valle  
Integrante Técnico

PROAD 14954/2021

Referente ao pedido doc.33, informamos que a Equipe de Planejamento da Contratação, na pessoa do seu integrante técnico nomeado pela Diretoria Geral deste Regional, levando em consideração o item 4, pág.35, do Edital do Pregão Eletrônico nº 041/21, observou os pontos elencados referentes à proposta enviada pela empresa RAMMAX no doc.34 e entendemos, diante da sua verificação, que a proposta apresentada não atende ao especificado no Termo de Referência e, desta forma, não atende ao Edital.

